Гомельскі абласны
выканаўчы камітэт

Гомельский областной
исполнительный комитет

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

14 сентября 2026 г. № 847

г. Гомель

г. Гомель

О нормах водопотребления

На основании части второй статьи 36 Закона Республики Беларусь от 12 марта 2026 г. № 131-З «О питьевом водоснабжении и водоотведении» Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить на территории Гомельской области нормы водопотребления для расчетов с потребителями, абонентами за услуги водоснабжения и (или) водоотведения (канализации) при отсутствии средств измерений учета расхода воды, в том числе средств измерений с дистанционным съемом и передачей данных (далее – нормы водопотребления):

по жилым домам, в том числе общежитиям, согласно приложению 1;

на ведение личного подсобного хозяйства согласно приложению 2;

на нужды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения и иные объекты, согласно приложению 3;

на нужды юридических лиц, осуществляющих управление государственным и частным жилищным фондом, согласно приложению 4;

на тушение пожаров, проведение тактико-специальных занятий и учений, проверки противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты, находящиеся в хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании организаций водопроводно-канализационного хозяйства, согласно приложению 5.

Нормы водопотребления на нужды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не указанные в приложении 3 к настоящему решению, устанавливаются в размере норм водопотребления, предусмотренных настоящим решением для нужд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

Тэк. 393001-395000

осуществляющих схожие виды экономической деятельности и (или) водопотребление схожего характера.

2. Настоящее решение вступает в силу с 18 сентября 2026 года.

Председатель И.И.Крупко

Гомельский областной исполнительный комитет
Пратакольная група

Приложение 1
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
14.09.2026 № 847

НОРМЫ
водопотребления по жилым домам, в том числе общежитиям

Наименование объектов	Норма водопотребления (литров в сутки на одного проживающего)	
	всего	в том числе горячая вода
1. Жилые дома с централизованной системой питьевого водоснабжения, оборудованные:		
1.1. водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, ваннами (душем)	300	150
1.2. водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, не оборудованные ваннами (душем)	100	50
1.3. водопроводом, канализацией, ваннами (душем) и местными водонагревателями	245	-
1.4. водопроводом, канализацией, местными водонагревателями, не оборудованные ваннами (душем)	120	-
1.5. водопроводом, местными водонагревателями, ваннами (душем), не оборудованные канализацией	150	-
1.6. водопроводом, канализацией, газоснабжением, не оборудованные ваннами (душем)	100	-
1.7. водопроводом, газоснабжением, не оборудованные канализацией	95	-
1.8. водопроводом, автономной канализацией, за исключением указанных в подпунктах 1.5 и 1.7 настоящего пункта	65	-
1.9. водопроводом, за исключением указанных в подпунктах 1.1-1.8 настоящего пункта	50	-
2. Жилые дома, не оборудованные внутренним водопроводом, с водопользованием:		
2.1. из общих уличных водоразборных колонок	35	-
2.2. из дворовых колонок и кранов	50	-
3. Общежития:		
3.1. без душевых	60	-
3.2. с общими душевыми	100	50
3.3. с душевыми при жилых комнатах	110	55
3.4. с общими кухнями и душевыми при жилых комнатах в каждой секции здания	160	80
3.5. квартирного типа	300	150



Приложение 2
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
14.09.2026 № 847

НОРМЫ
водопотребления на ведение личного подсобного хозяйства

Вид водопотребления	Единица измерения	Норма водопотребления
1. Полив на приусадебных участках в период с 1 мая по 31 августа:		
1.1. плодовых деревьев	литров в сутки на единицу	3,5
1.2. овощных, плодовых культур (за исключением подпункта 1.1 настоящего пункта):	литров в сутки на один квадратный метр	
из общих уличных водоразборных колонок		1
из дворовых колонок и кранов, внутренних водопроводов		5
2. полив на приусадебных участках газонов и цветников в период с 1 мая по 31 августа	литров в сутки на один квадратный метр	5
3. Полив в грунтовых теплицах, парниках в период их использования		15
4. Содержание животных на личном подворье:	литров в сутки на одно животное, птицу	
4.1. крупный рогатый скот		30
4.2. лошади		30
4.3. свиньи		15
4.4. козы, овцы		10
4.5. кролики		3
4.6. собаки, коты		5
4.7. птицы		1,2
5. Мойка личного автотранспорта при наличии дворовой колонки, крана, внутреннего водопровода	литров в месяц на один автомобиль	600
6. Индивидуальные бани в частном жилищном фонде	литров в месяц на одного проживающего	1200
7. Искусственные водоемы, в том числе с каскадными водопадами, фонтаны, развлекательные бассейны периодического использования на открытом воздухе при температуре выше 25 градусов по Цельсию:	процентов от объема наполнения	
7.1. наполнение		по фактическому объему сооружения
7.2. пополнение (подпитка) при сбросе переливов на рельеф и (или) канализацию		10
7.3. пополнение (подпитка) при рециркуляции воды с очисткой		5

Гомельскі абласны выканаўчы камітэт
Пратакольная група

Приложение 3
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
14.09.2026 № 847

НОРМЫ
водопотребления на нужды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения и иные объекты*

Наименование объектов, вид водопотребления	Единица измерения	Норма водопотребления	
		всего	в том числе горячая вода
1. Здания административного назначения:	литров в сутки на одного работающего		
с централизованным водоснабжением		25	10
при пользовании из общих уличных водоразборных колонок и кранов		5	-
2. Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душевыми	литров в сутки на одного проживающего	120	60
3. Гостиницы и пансионаты с душевыми во всех отдельных номерах		230	140
4. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, процент от общего числа номеров:			
до 25		200	100
до 75		250	150
до 100		300	150
5. Больницы (за исключением водолечебных отделений):	литров в сутки на одно койко-место		
с общими ваннами и душевыми		115	75
с санитарными узлами, приближенными к палатам		200	90
инфекционные		240	110
6. Санатории и дома отдыха (за исключением водолечебных отделений):	литров в сутки на одно койко-место		
с душем при всех жилых комнатах		150	75
с ваннами при всех жилых комнатах		300	150
7. Туристические базы:			
для туристов	литров в сутки на одного туриста	35	17
для обслуживающего персонала	литров в сутки на одного работающего	25	12
8. Поликлиники и амбулатории (за исключением водолечебных отделений)	литров в сутки на одного пациента	25	10
	литров в сутки на одного работающего	15	5
9. Водолечебные отделения, входящие в состав больниц, санаториев, поликлиник:	литров за одну процедуру		
ванна общая		200	100
ванна сидячая		64	30
душ дождевой		120	60
душ восходящий		50	25
душ циркулярный		150	75
душ струевой		250	125
10. Аптеки:	литров в сутки на одного работающего		
торговый зал и подсобные помещения		25	5
лаборатория приготовления лекарств		310	70
11. Ясли-сады:			
11.1. с дневным пребыванием детей:			
со столовыми, работающими на полуфабрикатах		100	50

со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами		120	60
11.2. с круглосуточным пребыванием детей:			
со столовыми, работающими на полуфабрикатах		120	60
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами		150	75
12. Оздоровительные лагеря:	литров в сутки на одно место		
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами		200	100
со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных		55	30
13. Учреждения образования (в том числе среднего специального и высшего) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию	литров в сутки на одного обучающегося, одного преподавателя в смену	17,2	6
14. Лаборатории учреждений среднего специального и высшего образования, дополнительного образования взрослых	литров в сутки на один прибор в смену	224	112
15. Учреждения общего среднего образования с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	литров в сутки на одного обучающегося, одного преподавателя в смену	10	3

16. Учреждения общего среднего образования с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах, с продленным днем	литров в сутки на одного обучающегося, одного преподавателя в смену	12	3,4
17. Специальные учебно-воспитательные учреждения с помещениями:	литров в сутки на одного обучающегося, одного преподавателя в смену		
учебными (с душевыми при гимнастических залах)		9	2,7
спальными		70	30
18. Иные организации, реализующие образовательные программы	литров в сутки на одного обучающегося, одного преподавателя в смену	20	10
19. Объекты научного назначения, в том числе научно-исследовательские институты (организации), научно-исследовательские подразделения, научно-практические центры, лаборатории:	литров в сутки на одного работающего		
химического профиля		460	60
биологического профиля		310	55
физического профиля		125	15
естественных наук		15	5
20. Объекты общественного питания:			
20.1. для приготовления пищи:	литров в сутки на одно условное блюдо		
реализуемой в обеденном зале		12	4
продаваемой на дом		10	3
20.2. выпускающие полуфабрикаты:	литров в сутки на одну тонну полуфабриката		
мясные		6700	3100
рыбные		6400	700
овощные		4400	800
кулинарные		7700	1200

21. Объекты розничной торговли, в том числе на ярмарках, рынках, выставках:	литров в сутки на одного работающего в смену		
21.1. продовольственных товаров, а также блюд (расфасованных, находящихся в торговом зале и на раздаче)		250	100
21.2. промышленных (непродовольственных) товаров		25	10
21.3. со смешанной группой товаров в сельской местности при пользовании уличными водоразборными колонками		50	20
22. Парикмахерские	литров в сутки на одного работающего в смену	120	60
23. Кинотеатры	литров в сутки на одно место	4	1,5
24. Дворцы и дома культуры, клубы	литров в сутки на одно место	10	5
25. Театры:			
для зрителей	литров в сутки на одно место	10	5
для артистов	литров в сутки на одного артиста	40	20
26. Библиотеки, читальные залы:			
для работников	литров в сутки на одного работника	13	6
для посетителей	литров в сутки на одного посетителя	10	5
27. Дворцы спорта, стадионы и спортзалы:			
для зрителей	литров в сутки на одно место	3	1

для физкультурников (с учетом приема душа)	литров в сутки на одного физкультурника	50	25
для спортсменов (с учетом приема душа)	литров в сутки на одного спортсмена	100	50
28. Плавательные бассейны:			
пополнение бассейна	процентов от объема бассейна в сутки	10	5
для зрителей	литров в сутки на одно место	3	1
для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа	литров в сутки на одного спортсмена (физкультурника)	100	50
29. Бани:	литров в сутки на одного посетителя		
для мытья с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе		180	90
для мытья с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе		290	145
душевая кабина		360	180
ванная комната		500	250
с бассейном		400	200
30. Прачечные:	литров в сутки на один килограмм сухого белья		
механизированные		75	25
немеханизированные		40	15
31. Общественные туалеты:			
умывальник	литров в сутки на один умывальник	360	180

унитаз	литров в сутки на один унитаз	650	-
писсуар	литров в сутки на один писсуар	200	-
32. Объекты производственного назначения:	литров в сутки на одного человека в смену		
цехи с тепловыделениями свыше 80 килоджоулей на один кубический метр в час		45	22
иные цехи		25	13
33. Душевые в бытовых помещениях:	литров на одну душевую сетку в смену		
промышленных предприятий		500	250
административных зданий		230	115
34. Гаражи, автотранспортные организации:	литров в сутки на одно транспортное средство		
34.1. при ручной мойке:			
легковые автомобили		500	-
грузовые автомобили		700	-
автобусы		800	-
34.2. при механизированной мойке:			
легковые автомобили		1000	-
грузовые автомобили		1500	-
автобусы		1500	-
34.3. при отсутствии воды в гараже		60	-
35. Поливка:	литров в сутки на один квадратный метр		
футбольного поля, остальных спортивных сооружений		0,5	-
зеленых насаждений, газонов, цветников		6	-
усовершенствованных покрытий проездов и площадей		0,3	-
36. Влажная уборка помещений	литров на один квадратный метр один раз в сутки	0,4	-

37. Подпитка тепловых сетей	ежечасно, процентов от объема заполнения системы	0,25	-
38. Фонтаны (пополнение)	процентов от объема фонтана в сутки	10	-
39. Питьевой фонтанчик	литров в час	70	-
40. Заливка поверхности крытых и открытых катков с искусственным льдом:			
первоначальная заливка площади, отведенной под каток, подготовка поверхности катка	литров на один квадратный метр	50	-
наращивание слоя льда до расчетной толщины		20	-
последующая подготовка поверхности катка	литров в сутки на один квадратный метр	0,5	-
41. Содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих и иных объектах при отсутствии проектной документации на объект:			
коровы молочные	литров в сутки на одно животное	100	-
коровы мясные		70	-
быки и нетели		60	-
молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет		30	-
телята в возрасте до 6 месяцев		20	-
лошади племенные		80	-
жеребцы-производители		70	-
лошади рабочие верховые, рысистые и некормящие матки		60	-
жеребята в возрасте до 1,5 лет		45	-
свиноматки с поросятами		60	-
супоросные, холостые свиноматки, хряки-производители, взрослые свиноматки		25	-

свиной молодняк старше 4 месяцев и свиньи на откорме		15	-
поросята-отъемыши		5	-
кролики		3	-
козы, овцы		10	-
молодняк овец в возрасте до 1 года		6	-
собаки		7	-
коты		3	-
норки, соболи		3	-
лисы, песцы		7	-
утки, гуси	литров в сутки на одну птицу	2	-
индейки		1,5	-
куры		1	-
42. Теплицы:	литров в сутки на один квадратный метр		
с посадками в грунтовых зимних теплицах		15	-
с посадками в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах и утепленном грунте		6	-

*Включая расход воды обслуживающим персоналом, в том числе на уборку помещений, посетителями и др.



Приложение 4
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
14.09.2026 № 847

НОРМЫ
водопотребления на нужды юридических лиц, осуществляющих управление государственным и частным жилищным фондом

Наименование объектов, вид водопотребления	Единица измерения	Норма водопотребления
1. Помещения жилищно-эксплуатационных служб	литров в сутки на одного работающего	12
2. Содержание мест общего пользования в жилых домах, общежитиях:		
лестничные площадки и марши, вестибюли, лифты (стены и пол кабин)	литров на один квадратный метр в месяц	0,43
окна	литров на один квадратный метр в год	1
стены, двери, плафоны, отопительные приборы, перила		0,2
3. Наполнение при производстве ремонтно-строительных и аварийно-восстановительных работ внутридомовых водопроводов диаметром (мм):	литров на один погонный метр	
20		0,3
25		0,5
32		0,8
40		1,3
50		2
80		5
100		7,9
4. Наполнение внутридомовых систем отопления:	кубических метров на одну гигакалорию в час расчетной	
с радиаторами		15,5
с ребристыми трубами		14,2

радиаторами стальными панельными	тепловой	14
с конвекторами	нагрузки	7,6



Приложение 5
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
14.09.2026 № 847

НОРМЫ
водопотребления на тушение пожаров, проведение тактико-специальных занятий и учений, проверки противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты, находящиеся в хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании организаций водопроводно-канализационного хозяйства

Наименование объектов, вид водопотребления	Единица измерения	Норма водопотребления
1. Здания административного назначения	литров в секунду на один квадратный метр	0,1
2. Больницы		0,1
3. Учреждения образования		0,1
4. Библиотеки, архивы		0,1
5. Музеи, выставки		0,15
6. Театры, дома и дворцы культуры, кинотеатры, клубы:		
сцены		0,2
зрительный зал		0,15
подсобные помещения		0,15
7. Животноводческие здания		0,15
8. Мельницы, элеваторы		0,15
9. Склады ядохимикатов и удобрений		0,2
10. Зерновые культуры (зрелые при сухой погоде и ветре)		0,25
11. Редкая и низкая растительность в сухую погоду		0,1
12. Лесные массивы		0,1
13. Торф фрезерный:		
на полях		0,1
в штабелях		0,2
14. Здания производственного назначения:		
14.1. участки и цехи с категорией производства в зданиях		0,2
14.2. окрасочные цехи		0,2
14.3. подвальные помещения		0,3
14.4. чердачные помещения		0,15
14.5. сгораемые покрытия больших площадей в зданиях:		
при тушении снизу внутри здания		0,15

при тушении снаружи со стороны покрытия		0,08
при тушении снаружи при развившемся пожаре		0,15
15. Строящиеся здания		0,1
16. Организации розничной и оптовой торговли (магазины, склады материальных ценностей, базы)		0,2
17. Типографии		0,1
18. Холодильники		0,1
19. Электростанции и подстанции:		
кабельные тоннели		0,2*
машинные залы и помещения котельных		0,2*
галереи топливоподачи		0,1*
трансформаторы, реакторы, масляные выключатели		0,1*
20. Транспортные организации:		
20.1. автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы:		
открытые площадки		0,1
гаражи, мастерские, трамвайные депо, ангары		0,2
20.2. самолеты, вертолеты:		
внутренняя отделка		0,08*
конструкции с наличием магниевых сплавов		0,25*
корпус		0,15*
ангары		0,2*
20.3. суда (пассажирские, сухогрузные):		
надстройки (внутренние/наружные пожары)		0,2*
трюмы		0,2*
20.4. подвижной состав железнодорожного транспорта:		
пассажирский, почтово-багажный, рефрижераторный		0,35
грузовой с твердыми сгораемыми материалами		0,25
грузовой с контейнерами		0,2
21. Объекты с наличием твердых веществ, легковоспламеняющихся веществ и горючих жидкостей:		
21.1. бумага:		
разрыхленная		0,3
в рулонах		0,1

21.2. древесина:		
21.2.1. круглый лес в штабелях в пределах одной группы		0,35
21.2.2. балансовая при влажности, процентов:		
40-50		0,2
менее 40		0,5
21.3. пиломатериалы в штабелях в пределах одной группы при влажности, процентов:		
8-20		0,45
21-30		0,3
свыше 30		0,1
21.4. резина, резинотехнические изделия:		
в складе		0,3
в цехе		0,3
на открытых площадках		0,3
21.5. льнотреста:		
скирды, тюки		0,25
в отвалах		0,2
21.6. сено, солома		0,2
21.7. пластмассы:		
полимерные материалы и изделия из них		0,2
термопласты		0,14
реактопласты		0,1
текстолит, карболит, отходы пластмасс		0,3
21.8. хлопок и другие волокнистые материалы		0,2
21.9. целлулоид и изделия из него		0,4
21.10. ацетон		0,4*
21.11. нефтепродукты в емкостях (резервуарах) при температуре вспышки:		
ниже 28 градусов по Цельсию		0,4*
свыше 28 до 60 градусов по Цельсию		0,3*
выше 60 градусов по Цельсию		0,2*
21.12. горючие жидкости, разлившиеся по поверхности площадки, в траншеях и технических лотках		0,2*
21.13. термоизоляция, пропитанная нефтепродуктами		0,2*
21.14. спирт на складах и спиртозаводах (разбавленный до 70 процентов)		0,4*
21.15. нефть и конденсат вокруг скважин		0,2*

22. Проведение тактико-специальных занятий и учений		нормы водопотребления, установленные в пунктах 1-21 настоящего приложения, в зависимости от выбранного объекта управляемой имитации по чрезвычайной ситуации (пожара) в ходе проверки готовности к действиям сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
23. Проверка противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты	литров на один пожарный гидрант	1000

* Подача тонкораспыленной воды.

